



Gmina Czarny Bór

ul. XXX - lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

tel. 74/ 8450 139 74/ 8450 349 fax: 74/ 8450 006

Czarny Bór, 14.05.2015r.

GKR.271.2.5.2015

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu
przetargowym**

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa obwodnicy Czarnego Boru – drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 – etap II (km 0+000 – 1+110)**”, wyjaśniamy:

Pyt. 1. „Prosimy o wyjaśnienie różnicy w zapisach dokumentacji przetargowej w grubościach warstw konstrukcyjnych nawierzchni z MMA- w SIWZ: podbudowa bitumiczna 7 cm, warstwa wiążąca 6 cm, SMA 5 cm, natomiast w opisie technicznym, przedmiarze i na rysunkach: podbudowa bitumiczna 8 cm, warstwa wiążąca 6 cm, SMA 4 cm, jakie warstwy należy przyjąć.”

Odp. Warstwy bitumiczne należy przyjąć zgodnie z opisem, rysunkami i przedmiarem:

Podbudowa bitumiczna MMA 8 cm

Warstwa wiążąca MMA 6 cm

Warstwa ścierna SMA 4 cm .

Pyt. 2. „Prosimy o podanie rodzaju mieszanki SMA jaką należy przyjąć do wyceny, zapis z przedmiaru w poz. 11- warstwa ścierna z SMA 5, gr. 4 cm. Czy to jest określenie rodzaju SMA, czy błąd pisarski ?”

Odp. W poz. 11 przedmiaru należy wycenić masę SMA 11 gr. 4 cm. Dopuszcza się także masę SMA8.

Pyt. 3. „Prosimy o podanie która wersja wydania FIDIC będzie obowiązywała na kontrakcie, na której z nich powinien opierać się Wykonawca ?”

Odp. Obowiązywać będzie 2 wydanie angielsko – polskie (tłumaczenie 1 wydania 1999).

Z up. WÓJZA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Tomasz Gromala

CZARNY BÓR
gmina ludzi z pasją

e-mail: sekretariat@czarny-bor.pl
www.czarny-bor.pl

godziny pracy Urzędu:
pon., śr., czw. – 7:30 – 15:30
wt. – 7:30 – 16:30
pt. – 7:30 – 14:30