



Gmina Czarny Bór

ul. XXX - lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

tel. 74/ 8450 139 74/ 8450 349 fax: 74/ 8450 006

Czarny Bór, 01.06.2015 r.

GKR 271.2.6.2015

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu
przetargowym**

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 30, 70 i 99 w Jaczkowie – 1321,0 mb** wyjaśniamy:

1. „Projekt przewiduje obustronne pobocze o szerokości 0,75m tj. 1321m długości dwóch odcinków $2 \times 0,75m = 1981,50m^2$ natomiast dodając dwa przedmiary robót dla Dz.nr.30, 70 i dz.nr.99 $884,50m^2 + 422m^2 = 1306,50m^2$
 $1981,50m^2 - 1306,50m^2 = 675m^2$

Czy zamawiający poprawi przedmiar robót o brakujące 675m² pobocza?”

Odp. Przedmiar robót dotyczący poboczy jest prawidłowy.

Szerokość projektowanych poboczy umacnianych kruszywem naturalnym łamanym – gr. 15cm wynosi od 50 do 100cm (średnia 75cm). (projekt techniczny dz. IV pkt. 3 oraz opis na rys.)

Jest to związane z lokalnymi zmniejszeniami szerokości pobocza w miejscach, w których szerokość pasa drogowego nie pozwala na wykonanie pobocza o szerokości 75cm.

2. „Projekt nie przewiduje schodkowania warstw konstrukcyjnych tj. np. dla dz. nr 30 i 70

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 2111m² **Powinno być 816 długość drogi * 3m = 2448m²**

Podbudowy z kruszyw łamanego 0/63 grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 2111m²

Powinno być 816 * 2,8 = 2284,80m²

Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm 2111m²

Zatem Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km, - wykonanie korytowania na głębokość 35cm, **powinny się zwiększyć o około 15%**

Czy zamawiający poprawi przedmiar robót?”

Odp.

Przedmiar robót dotyczący robót ziemnych jest prawidłowy.

Projekt przewiduje wykonanie schodkowania między warstwą wiążącą i ścieralną.

Kilometraż drogi wynosi 816 mb, natomiast długość drogi do realizacji jest mniejsza o szerokość działki wodnej, wyłączonej z opracowania.

CZARNY BÓR
gmina ludzi z pasją

e-mail: sekretariat@czarny-bor.pl
www.czarny-bor.pl

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**
Adam Górecki

godziny pracy Urzędu:
pon., śr., czw. – 7:30 – 15:30
wt. – 7:30 – 16:30
pt. – 7:30 – 14:30