

XLVIII/249/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26 czerwca 2018 roku																				
Nowa l.p.	L.p. w odniesieniu do nr obiektu	Rejon	Ogólna nazwa	Nazwa środka trwałego	% stopa amortyzacji	KŚT	Nr inwentarzowy	% stopa amortyzacji	Wartość BO zwiększenie zmniejszenie w zł	Umorzenie BO zwiększenie zmniejszenie w zł	01.2018 (w przeliczeniu na 1 miesiąc) w zł	Adres posadowienia	Nr działki	Charakterystyka	Materiał	Rok budowy	Długość	J.M.	Ilość	Wartość rynkowa z operatu szacunkowego w zł
				Urządzenia kanalizacyjne																
				Wszystkie pompownie PS, PS 1 do PS 5 i Sk 11, 12, 13, 16, 18 i 35																
				REJON PS, PS 1, PS 4 i PS 5																
1	1.2	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 1	urządzenia energetyczne przepompowni ścieków	10,0	611						ul. Polna-Wałbrzyska	nr 604/2	Dwie pompy zatapialne SEG 40/12 - Grundfos 1,8 kW, przyłącze energetyczne, instalacja elektryczna, rozdzielnia sterowania pomp typu RSPXD-A-1, moc - 2,2 kW, producent Hydropartner		2005				16 313,00
2	1.3	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 1	latarnia oświetleniowa zewnętrzna	4,5	291						ul. Polna-Wałbrzyska	nr 604/2	Oświetlenie zewnętrzne - lampa sodowa		2005		szt.	1	547,00
3	1.4	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 1	ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej	4,5	291						ul. Polna-Wałbrzyska	nr 604/2	Ogrodzenie - siatka aluminiowa powlekana wys. 1,4 m, długość 19,5 m z bramą wejściową o szerokości 2,8 m		2005		m.b.	22,3	3 102,00
4	1.5	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 1	studnia z prefabrykowanych elementów betonowych DN 2000, głębokość 5,5 m	4,5	211						ul. Polna-Wałbrzyska	nr 604/2	Studnia (komora pompowni) wykonana jest z betonu. Średnica studni DN 2000 mm, głębokość 5,50 m. W studni zamontowane są dwie pompy zatapialne typu SEG 40/12, firmy Grundfos, moc każdej z pomp N=1,8 kW, rozdzielnia sterowania pomp typ RSPXD-A-1, moc N=2,2 kW, producent: Hydro-Partner w Lesznie		2005				7 373,00
8	3.2	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków	studnia z prefabrykowanych elementów betonowych DN 2000, głębokość 4,0 m	4,5	211						ul. Główna 15 (przy dawnej gminnej oczyszczalni)	415	Studnia (komora pompowni) wykonana jest z betonu. Studnię wybudowano w 2003 r. Średnica studni DN 2000 mm, głębokość 4,00 m. W studni zamontowane są dwie pompy trójfazowe zatapialne typu Wilo T20.1-2/30G , moc każdej z pomp N=21,8 kW, rozdzielnia sterowania pomp typu SAP 102T.		2003				6 001,00
9	3.3	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków	urządzenia energetyczne przepompowni ścieków	10,0	611						ul. Główna 15 (przy dawnej gminnej oczyszczalni)	415	Dwie pompy 3 fazowe o mocy 21,8 kW, typ Wilo T20.1-2/30G, przyłącze energetyczne wraz z instalacją elektryczną, zawory ze studniami po obu stronach rzeki Lesk		2003				37 875,00
14	5.2	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 5	studnia z prefabrykowanych elementów betonowych DN 2000, głębokość 5,5 m	4,5	211						ul. Parkowa przy budynku nr 15	nr 156	Studnia (komora pompowni) wykonana jest z betonu. Średnica studni DN 2000 mm, głębokość 5,50 m. W studni zamontowane są dwie pompy zatapialne typu SEG 40/15, firmy Grundfos, moc każdej z pomp N=1,5 kW, rozdzielnia sterowania pomp typ RSP-D-A-1, moc 2x1,7 kW, producent: Hydro-Partner Sp. z o.o. w Lesznie		2005				7 373,00
15	5.3	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 5	urządzenia energetyczne przepompowni ścieków	10,0	611						ul. Parkowa przy budynku nr 15	nr 156	Dwie pompy tyu SEG 40/15, moc 1,5 kW - Grundfos,przyłącze energetyczne wraz z instalacją elektryczną		2005				17 220,00
16	5.4	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 5	latarnia oświetleniowa zewnętrzna	4,5	291						ul. Parkowa przy budynku nr 15	nr 156	Obiekt posiada przyłącze energetyczne, instalację elektryczną, lampę oświetleniową (obecnie jest uszkodzona).		2005		szt.	1	266,00
17	5.5	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 5	ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej	4,5	291						ul. Parkowa przy budynku nr 15	nr 156	Ogrodzenie - siatka aluminiowa powlekana na słupkach stalowych o wysokości 1,4 m, długości 25 m.b. z bramką wejściową dwuskrzydłową - 25 m.b.		2005		m.b.	25	3 977,00
18	6.2	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 4	studnia z prefabrykowanych elementów betonowych DN 2000, głębokość 5,0 m	4,5	211						ul. Zamkowa	nr 196/3	Studnia (komora pompowni) wykonana jest z betonu. Średnica studni DN 2000 mm, głębokość 5,00 m. W studni zamontowane są dwie pompy zatapialne typu Pirania, rozdzielnia sterowania pomp typu RSP2-D4.5-C-1-6AE, moc znamionowa 2x4,5 kW.		2010				7 373,00
19	6.3	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków - PS 4	urządzenia energetyczne przepompowni ścieków	10,0	611						ul. Zamkowa	nr 196/3	Dwie pompy 3 fazowe Pirania, przyłącze energetyczna wraz z instalacją elektryczną , rozdzielnia sterowania pomp typu RSP2-D4.5-C-1-6AE, moc znamionowa 2x4,5 kW		2010				16 313,00
20	6.4	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków	latarnia oświetleniowa zewnętrzna	4,5	291						ul. Zamkowa	nr 196/3	Oświetlenie zewnętrzne - lampa sodowa - uszkodzona		2010		szt.	1	190,00
21	6.5	Czarny Bór	ściekowa przepompownia ścieków	ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej	4,5	291						ul. Zamkowa	nr 196/3	Ogrodzenie - siatka o wysokości 1,60 m, długości 10,60 m+ furtka wejściowa 1,0 m, stan ogrodzenia średni z uwagi na uszkodzenia mechaniczne, długość 11,60 m.b.		2010		m.b.	11,6	1 615,00
30	14.2	Czarny Bór	sieć kanalizacyjna tłoczna	kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø90	4,5	211								Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej dn 90 PCV		2003	400 m.b.			111 527,93
31	14.3	Czarny Bór	sieć kanalizacyjna grawitacyjna	kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160	4,5	211								Kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej dn 160 PCV		2003	13.120 m.b.			3 802 280,85
32	14.4	Czarny Bór	przłącza kanalizacji sanitarnej	przłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160	4,5	211								Przłącza kanalizacji sanitarnej dn 160 PCV		2003	6.530 m.b.			1 485 811,92
				REJON PS 2																

