

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.:

*Budowa ekologicznych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej,
znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy)*

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, których Zamawiający udzielił.

Pytanie 1: Czy zamówienie obejmuje tylko i wyłącznie montaż instalacji czy również dostawę komponentów?

Odpowiedź 1: Zamówienie obejmuje budowę ekologicznych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych. Zamawiający przez budowę rozumie dostawę wszystkich elementów oraz ich montaż zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2: Czy można polegać na referencjach podwykonawców?

Odpowiedź 2: Stosownie do postanowienia art. 22a ustawy *Prawo zamówień publicznych* - wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia. Tym samym wykonawca, który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może odwołać się do zasobów innego podmiotu w celu uzyskania danego zamówienia. Przy czym odwołanie się do zasobów innego podmiotu jest dopuszczalne pod warunkiem, że wykonawca będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia. W tym zakresie na wykonawcy powołującym się na zasoby podmiotu trzeciego spoczywa obowiązek udowodnienia, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż odwołanie się przez wykonawcę do zasobów podmiotu trzeciego musi mieć charakter rzeczywisty w tym znaczeniu, że zasoby te będą wykorzystywane przy wykonaniu zamówienia. W świetle postanowień art. 22a ustawy *Prawo zamówień publicznych*, nie jest dopuszczalne powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego, jeżeli zasoby te nie będą wykorzystane przy wykonaniu zamówienia. Odnosząc powyższe ustalenia do zagadnienia dopuszczalności powoływania się na doświadczenie (referencje) podmiotów trzecich należy stwierdzić, iż powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia.



Pytanie 3: Proszę o wskazanie konkretnego modułu jaki autor miał na myśli albo zwiększenia zakresów parametrów.

Czy zamawiający dopuszcza aby :

- wydajność moduły była od 18.5 %?
- utrata wydajności po 5 latach 8,3%, a po 25 latach 17 %
- prąd zwarcia 9,57 A
- napięcie jałowe VOC: 47,77 V
- Maksymalna tolerancja mocy: 0, +4,99 Wp
- NOCT-42 +/- 2 stopnie celsjusza
- Zabezpieczenie wsteczne prądu: 25 a

Temperaturowy współczynnik natężenia TcI: 0,027 %/C

Temperaturowy współczynnik napięcia TcV: -0,29 %/C

Temperaturowy współczynnik mocy TcP: -0,40 %/C

Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że autor nie wskazuje konkretnego modułu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych paneli fotowoltaicznych niż moduły przyjęte w projekcie. Warunkiem jest zastosowanie paneli monokrystalicznych o mocy 360W bądź modułów o mniejszej mocy min. 333W przy zwiększonej ilości paneli spełniając warunek całkowitej mocy 25kW (tolerancja +/- 1%).

Zamawiający dopuszcza aby zastosowane moduły miały poniższe parametry:

- wydajność moduły była od 18.5 %
- utrata wydajności po 5 latach 8,3%, a po 25 latach 17 %,
- prąd zwarcia 9,57 A,
- napięcie jałowe VOC: 47,77 V,
- Maksymalna tolerancja mocy: 0, +4,99 Wp,
- NOCT-42 +/- 2 stopnie Celcjusza,
- Zabezpieczenie wsteczne prądu: 25 a.

Temperaturowy współczynnik natężenia TcI: 0,027 %/C

Temperaturowy współczynnik napięcia TcV: -0,29 %/C

Temperaturowy współczynnik mocy TcP: -0,40 %/C

Zastosowane panele powinny spełniać wymagania dotyczące gwarancji określone w projekcie oraz SIWZ.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (w dokumentacji projektowej, Części 2.3. SIWZ Przedmiot zamówienia oraz w §1 ust. 1 projektu Umowy), nadając im następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Budowa ekologicznych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej, znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy). Zadanie obejmować będzie budowę ekologicznych źródeł energii przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej związanej z wykorzystaniem energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i zasilania instalacji elektrycznej w budynku. Instalacja zlokalizowana będzie na dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grzędy w gminie Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy). Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzędy zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na częściach dachu. Instalację fotowoltaiczną będą stanowić:

- moduły fotowoltaiczne wraz z systemem monitoringu on-line;
- inwertery fotowoltaiczne;
- elementy rozdzielcze prądu stałego (RDC) i zmiennego (RGPV);
- trasy kablowe;
- okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC);
- układ zabezpieczający przed wypływem do sieci;



– *System Zarządzania Energią.*

Elementy rozdzielcze prądu stałego oraz inwertery umieszczone zostaną na dachu w obrębie projektowanych paneli fotowoltaicznych. Pozostałe urządzenia, tj. rozdzielnica prądu zmiennego (RPF), umieszczone zostaną na parterze w pobliżu istniejącej rozdzielnicy głównej. Dla potrzeb zasilania pompy ciepła zostanie zbudowana rozdzielnica RPC zlokalizowana w pomieszczeniu istniejącego węzła cieplnego.

Zamawiający wprowadza aktualny Załącznik Nr 7 (projekt Umowy) – zmianie ulega zapis §1 ust. 1.

Wyjaśnienia treści SIWZ, wprowadzone niniejszymi odpowiedziami, stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany ogłoszenia oraz wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający przedłużył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert: do dnia 02.08.2019 r. do godz. 10⁰⁰

Otwarcie ofert: dnia 02.08.2019 r. o godz. 10⁰⁵

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Tomasz Gromala

Sporządziła: Olga Janik

